

Uitgangspunten beoordeling Gelijkwaardigheidsverklaring ventilatie Woningbouw t.b.v. NTA8800:

Ter beoordeling:

- Meetrapport;
- Regelrapport;
- Gelijkwaardigheidsverklaring;
- Verklaring Collegiale toetsing.

Meetrapport conform:

- **VLA-methodiek 1.3** (17 juli 2018 inclusief Addendum 1 oktober 2020).
 Refereerd aan:
 - NEN 8088-1,
 - NEN 1087,
 - NEN 5060,
 - Bouwbesluit 2012,
 - NEN 7120,
 - NEN 5128;
- f_{reg} en $f_{reg;fan}$ bepaald met COMIS v4.1.

Randvoorwaarden regelsysteem:

Niet in aanmerking komende systemen:

- Enkel tijdsturing (tijdklok of klokprogramma);
- Aanwezigheidsdetectie d.m.v. PIR;
- Enkelvoudig CO₂-meting;
- De CO₂-metingen grotere afwijking hebben dan 40 PPM +/- 5%;
- Enkel functioneren op basis van vochtdetectie;

- Indien na handmatige wijziging de automatisch bediening niet binnen 24 uur automatisch terugvalt;
- Bij handmatige nachtstand CO2 regeling niet primair wordt.
- Als systeem geen fysieke bedieningsmogelijkheid heeft.

Gegevens gelijkwaardigheidsverklaring:

- Merk;
- Type;
- Systeemvariant;
- f_{ctrl} ;
- f_{sys} ;
- f_{regfan} ;
- $P_{nom;el}$;
- Kenmerk meetrapport.