


Codering:	20181274GKBUW
Betreft	Gecontroleerde kwaliteitsverklaring
Toepassing:	ISSO 82.1 en ISSO 75.1
Fabrikant:	Isofolie
Type:	Trifoil PLUS kruipruimte vloer isolatiefolie
Ingangsdatum verklaring	30-11-2018
Geldigheidsduur verklaring	

Rc-waarden horizontaal reflecterende foliesystemen met:
 c) 4 reflecterende folies met afgesloten niet geventileerde
 tussenliggende luchtlagen

$$R_c = 4,06 \text{ (m}^2\cdot\text{K)/W.}$$

Toelichting: Zie onderstaande schematische tekeningen



4 reflecterende folies
 (1,2,3,4) met drie
 tussenliggende luchtlagen

Het betreft hier horizontale reflecterende folie die geleverd worden door Isofolie