



Gecontroleerde Verklaring Equivalent opwekkingsrendement warmtenet 'Apeldoorn Zuidbroek'

Code verklaring: 2018-1275GG-RV-UW

Code voor tapwater: 2018-1275GG-TP-UW

Verklaring geldig vanaf 1-12-2018 tot 1-12-2021

20181275GKBKUW

Product: Warmtenet voor Apeldoorn Zuidbroek

Beoordeling door het College

Het College heeft de door Ennatuurlijk bv ingediende EMG-verklaring voor het warmtenet Apeldoorn Zuidbroek gecontroleerd en beoordeeld. De EMG-verklaring is opgesteld door Ennatuurlijk bv volgens NVN 7125.

Het College is tot de conclusie gekomen, dat de EMG verklaring van het warmtenet Apeldoorn Zuidbroek voldoende is onderbouwd. Het College heeft de betreffende EMG verklaring goedgekeurd voor de hierboven vermelde periode .

*BCRG heeft per 1 januari 2014 de taken ten aanzien van de databank van ISSO en KBI overgenomen.

Verklaring Energiebesparende Maatregelen op Gebiedsniveau

Warmtenet Apeldoorn Zuidbroek

Ten behoeve van NEN 7120

Deze verklaring, opgesteld door Ennatuurlijk op 13-11-2018, vermeldt het equivalent opwekkingsrendement (EOR) van de warmte geleverd via het warmtenet van Ennatuurlijk in Apeldoorn.

De verklaring is opgesteld en onderbouwd volgens NVN 7125 en NEN 7125.

Deze verklaring is geldig voor aansluitingen op het warmtenet.

De waarde van het equivalent opwekkingsrendement (EOR) bedraagt:

1,70 voor warmtelevering via het warmtenet.

Auteur:



M.P.A. Vink

Ennatuurlijk

Portfolio Manager

Ondertekening:



W.P.F. Schouwenberg

Ennatuurlijk

Manager Sourcing & Portfolio Management