



Codering:	20191341GKRVWB
Betreft	Gecontroleerde Kwaliteitsverklaring
Toepassing:	NEN 7120 & ISSO 82.1
Fabrikant:	Vitramo GmbH
Type:	Vitramo Infraroodverwarming: Plafondelementen VH, Plafondelementen VH-I, Wandelementen VL-F, Wandelementen VL-A
Ingangsdatum verklaring	15-03-2019
Geldigheidsduur verklaring	

	Afgifterendement	
Hoogte van de rekenruimte	Tot 8 m.	8 m. en meer
Vitramo Infraroodverwarming		
Plafondelementen VH,	1,0	0,95
Plafondelementen VH-I		
Wandelementen VL-F		
Wandelementen VL-A		

Infraroodverwarming wordt in de NEN 7120 beschouwd als lokale elektrische verwarming. Het afgifterendement is gelijk aan de forfaitaire waarden in de NEN 7120 voor elektrische stralingsverwarming